

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Новомосковскому району Тульской области

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 18, тел. 6-06-55

Новомосковск,
ул. Космонавтов, д. 3-а

(место составления акта)

« 22 » августа 20 17 г.

(дата составления акта)

13 часов 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 100

по адресу/адресам: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 3-а
(место проведения проверки)

На основании распоряжения: №100 от 24.07.2017 года начальника ОНД и ПР по
Новомосковскому району Главного управления МЧС России по Тульской области майора вн.
службы Абинякина Е.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты:

(плановая/внеплановая, выездная)

здания, помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 53»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«02» августа 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., продолжительность проверки: 2 часа;

«18» августа 2017 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин., продолжительность проверки: 1 час;

«22» августа 2017 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., продолжительность проверки: 1 час;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа в течении 3-х рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской
области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №
53» Ускова Наталья Борисовна 02.08.2017 г. в 14 часов 00 минут

(фамилии, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки _____

Лицо(а), проводившие проверку: Сизов Алексей Станиславович государственный инспектор
Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору ст. инспектор отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Тульской области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 53» Ускова Наталья Борисовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуальной предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли здания складского назначения (сарая) МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53» по адресу: г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 3-а	Правила противопожарного режима РФ п. 21 (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53»
3	Автоматическая пожарная сигнализация здания складского назначения (сарая) МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53» по адресу: г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 3-а находится в неработоспособном состоянии (порваны провода шлейфов)	Правила противопожарного режима РФ п. 61 (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не являлось предметом проверки.
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не являлось предметом проверки.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

(ФИО)

(ФИО)

(ФИО)

(ФИО)

Прилагаемые к акту документы:

- распоряжение № 100 от 24.07.2017 г,
- предписание № 100/1/1-2 от 22.08.2017,
- адм. протокол №250 от 22.08.17;
- приказ о назначении заведующего № 331 от 02.11.2015;
- приказ о назначении ответственных за ПБ № 6 от 17.01.2017;
- Контракт на обслуживание АПС № 78 от 30.12.2016;
- Контракт на обслуживание вывода сигнала о срабатывании АПС от 30.12.2016 №37/2017-ТО-П;
- Акт проверки работоспособности АПС от 10.07.2017 г.
- удостоверение по ПТМ № 3044 от 24.05.2017 г.;
- удостоверение по ПТМ № 390/н от 03.07.2016 г.;
- программа обучения работников мерам пожарной безопасности от 25.05.2017 г.;

- протокол испытания наружных пожарных лестниц 28.05.2015 г.;
- расчет категории взрывопожарной и пожарной опасности № 10-2017-PP;

ст. инспектор ОНД и ПР по Новомосковскому району

Сизов Алексей Станиславович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» августа 2017 г.

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53»

Ускова Наталья Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» августа 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99

