

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Новомосковскому району Тульской области

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 18, тел. 6-06-55.

Предписание № 100/1/1-2

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
комбинированного вида № 53»

в лице заведующего Усковой Натальи Борисовны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №100 от 24.07.2017 года начальника ОНД и ПР по Новомосковскому району Главного управления МЧС России по Тульской области майора вн. службы Абинякина Е.Г., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (наименование органа ОНД и ПР)

«02» августа 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин, продолжительность проверки: 2 часа;

«18» августа 2017 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин, продолжительность проверки: 1 час;

«22» августа 2017 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, продолжительность проверки: 1 час;

проведена плановая выездная проверка

ст. инспектором ОНД и ПР по Новомосковскому району, капитаном вн. службы Сизовым Алексеем Станиславовичем в отношении объекта защиты: территории, зданий, помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 53» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 3-а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53» Усковой Натальей Борисовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли здания складского назначения (сарая) МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53» по адресу: г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 3-а	Правила противопожарного режима РФ п. 21 (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	07.12.2017	
2	Автоматическая пожарная сигнализация здания складского назначения (сарая) МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53» по адресу: г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 3-а находится в неработоспособном состоянии (порваны провода шлейфов)	Правила противопожарного режима РФ п. 61 (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	07.12.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ст. инспектор ОНД и ПР по Новомосковскому району
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Сизов Алексей Станиславович

«22» августа 2017г.



Предписание для исполнения получил(а):

заведующий МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 53»

Ускова Наталья Борисовна

(должность, фамилия, инициалы)

«22» августа 2017 г.



Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России
* по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99